नगर पालिका, नाथद्वारा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/NATHDWARA/FIRENOC/2024-25/49429

जारी दिनांकः 01-OCT-2026 वैधता दिनांकः 30-SEP-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः THE ANKUR B.ED. COLLEGE

आवेदक का पताः SHREENATH NAGAR, TELION KA TALAB, NATHDWARA 313301

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **THE ANKUR B.ED. COLLEGE, 1, TELION KA TALAB, TELION KA TALAB, , RAJSAMAND, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा। अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंध
2. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा। पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे। फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रखरखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा। यर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा। भवन के अंदर
3. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा। यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा। भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

Digitally signed by PRATAP SINGH
Designation: DC-EO-COMM.
Date: 2026-10-01 17:33:35 IST
Location: NATHDWARA, RAJASTHAN

v-2.1

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, नाथद्वारा